



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
IO-320101115-N55-2016
MF DS IR FIII /13/16

OBRA: REHABILITACION DE CENTROS DE SALUD ZONA 2 VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS, FRESNILLO, ZAC.

ACTA QUE SE FORMULA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 25 DE ABRIL DEL 2016 EN EL LUGAR Y FECHA CITADOS, PERTENECIENTES A LA JUNTA DE ACLARACIONES CONVOCADA POR: **EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES A TRAVES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL**, EN RELACIÓN A LA LICITACIÓN Y OBRAS CUYOS DATOS APARECEN EN EL CUADRO DE REFERENCIA, Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LAS BASES DE LICITACIÓN CONTENIDOS EN LAS INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES, SE REUNIERON EN EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CON LA INTERVENCIÓN DE: **EL ING. LUIS ENRIQUE BARAJAS DIAZ Y EL ING. FERNANDO MARTINEZ OSORNIA**, REPRESENTANTE, DE LAS ÁREAS RESPONSABLES, LAS PERSONAS CUYA ASISTENCIA SE ENLISTAN Y FIRMAN AL FINALIZAR LA JUNTA; PARA QUE, CONSIDERANDO LAS ESPECIFICACIONES Y DOCUMENTACIÓN RELATIVA, INSPECCIÓN EN EL SITIO, HAGAN LAS VALORACIONES DE LOS ELEMENTOS QUE SE REQUIERAN, ANALICEN LOS GRADOS DE DIFICULTAD DE LOS TRABAJOS Y REALICEN LAS INVESTIGACIONES QUE CONSIDEREN NECESARIAS SOBRE LAS CONDICIONES LOCALES, CLIMATOLÓGICAS, O CUALQUIER OTRA QUE PUDIERA AFECTAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; CON EL OBJETO DE HACER LAS ACLARACIONES NECESARIAS EN LA PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN EN CUESTIÓN Y QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA:

DICE		DEBE DECIR
OBRA: REHABILITACION DE CENTROS DE SALUD ZONA 2 VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS, FRESNILLO, ZAC.	1	OBRA: REHABILITACION DE CASAS DE SALUD ZONA 2 VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS, FRESNILLO, ZAC.
PREGUNTA DEL ING. GUILLERMO JAIME MARTINEZ: EXISTEN VARIAS CANTIDADES INCOMPLETAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS: REHABILITACION DE CASA DE SALUD DE LA COMUNIDAD EL ANGELITO, FRESNILLO, ZAC.	2	SE ENTREGA COPIA DEL CATALOGO DE CONCEPTOS DE: REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD EL ANGELITO, FRESNILLO, ZAC.
PREGUNTAS DEL ING. LUIS EDUARDO MORENO CARRILLO: EN LA REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE EL ANGELITO FRESNILLO, ZAC. EN LA PARTIDA DE INSTALACION ELECTRICA, NO SE APRECIAN LAS CANTIDADES A COTIZAR, POR LO QUE LE SOLICITO LA ACLARACION DE DICHAS CANTIDADES.	3	SE ENTREGA COPIA DEL CATALOGO DE CONCEPTOS DE: REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD EL ANGELITO, FRESNILLO, ZAC.
LAS BASES MENCIONAN UN ANTICIPO DEL 30%, LO CUAL ME PARECE INSUFICIENTE YA QUE LA MAYOR PARTE DEL COSTO DE LOS TRABAJOS ES DE MATERIAL, POR LO QUE SOLICITO UN ANTICIPO DEL 50% PARA LA EMPRESA QUE RESULTE FAVORECIDA, ESTO PARA		NO SE ACEPTA LA SOLICITUD POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.

PROCEDIMIENTO DE LICITACION POR INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
IO-320101115-N55-2016
MF DS IR FIII /13/16

OBRA: REHABILITACION DE CENTROS DE SALUD ZONA 2 VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS, FRESNILLO, ZAC.

GARANTIZAR LA COMPRA DE LA MAYORIA DE LOS MATERIALES Y ASI TERMINAR EN TIEMPO Y FORMA LOS TRABAJOS SEGÚN EL PROGRAMA ESTABLECIDO.

POR LOS FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
ING. LUIS ENRIQUE BARAJAS DIAZ

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
ING. FERNANDO MARTINEZ OSORNIA

COMITÉ DE OBRAS
LIC. RAMIRO ORDAZ MERCADO

POR LOS LICITANTES

1.-	ING. LUIS EDUARDO MORENO CARRILLO	
2.-	ING. GUILLERMO JAIME MARTINEZ	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

Obra: Rehabilitación de Casa de Salud FRESNILLO, ZACATECAS

FECHA: 29-FEBRERO-2016

Ubic. Comunidad de El Angelito

Fresnillo, Zacatecas

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL

REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE EL ANGELITO, FRESNILLO, ZCATECAS.

*TEMF	Pintura vinimex vinil-acrílica, marca comex para interiores y exteriores en superficies de yeso, cemento y concreto, previamente preparadas; hasta una altura de 3.00 mts incluye una mano de sellador 5 x1 comex y dos manos de pintura	m2	386.08		
*TEMF	Impermeabilizacion losa plana a base de 1 capa de microprimer, 2 capas de fibra de vidrio (festerfelt), 2 capas de emulsion asfaltica y acabado con riego de arena cernida, incluye: limpieza de la superficie y acarreo a 1a. estacion a 20.00 m.	m2	85.50		
PINTO	Pintura esmalte comex 100 c/r (esm. sintético). en superficies metálicas, hasta una altura máxima de 3.00 m., incluye: dos manos de pintura y una mano de primer anticorrosivo, preparación de la superficie y acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal.	m2	12.20		

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

SALEI	Salida de alumbrado o contacto con caja de lámina galvanizada y tubo conduit p.d. en diámetro de 13 y 25 mm, conductores marca marca condumex tipo THW LS 90° cal. #10 al 14. Incluye: contra, monitores, 3 capas de cinta de aislar plástica scoth # 33, 3% de desperdicio y 3 % de puntas.	sal	4.00		
SALEI	Salida de contacto monofásico polarizado duplex de 15 AMP AH con caja de lámina y tubo conduit p.d. de diámetro de 13mm y 25m. Incluye todo lo necesario para su buen funcionamiento.	sal	7.00		
SALEI	Suministro, armado, colocación y conexión de gabinete de sobre poner equipado con balastro electrónico, 2 lámparas fluorescentes de 32 watts ahorro de energía en tubo T-8 (compatible con la balastra) difusor de acrílico de 122x23 cm. lámina esmaltada calibre #26 inc. Base kulka con segura, material de fijación con 4 anclas, fulminante #22 y pruebas.	sal	5.00		
SALEI	Suministro y colocación de interruptor termomagnético de 1 polo de 15x50 amp. tipo QO, incluye: conexión y prueba.	pieza	1.00		

Total de INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Total de REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE EL ANGELITO, FRESNILLO, ZCATECAS.

Subtotal de Presupuesto

AUTORIZÓ:

LIC. ROGELIO BELTRAN CASAREZ

ELABORÓ:

ING. LUIS ENRIQUE BARAJAS DIAZ